

Trinkwasserqualität in der Gemeindeversorgung Laupen

Gemäss Untersuchungsbericht des Kantonalen Laboratoriums ist das Trinkwasser der Gemeindeversorgung einwandfrei und entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Resultate aus dem Untersuchungsbericht vom 16. Nov. 2011:

- Mikrobiologische Beurteilung: entspricht den gesetzlichen Vorschriften
- Physikalische und chemische Beurteilung: entspricht den gesetzlichen Vorschriften
- Gesamthärte in französischen Härtegraden: 29.6° fH
- Härtebereich / Bezeichnung: hart
- Nitratgehalt: 18 mg/l
- Toleranzwert: 40 mg/l

Weitere Angaben:

- Herkunft des Wassers: Grundwasser
- Behandlung des Wassers: UV-Desinfektion
- Zusätzliche Informationen: www.trinkwasser.ch

Besitzer von Privatversorgungen werden darauf hingewiesen, dass allfällige Wasserbezüger(innen) gemäss Artikel 275d der Lebensmittelverordnung ebenfalls jährlich mindestens einmal über die Qualität des abgegebenen Trinkwassers informiert werden müssen.