

## Trinkwasserqualität in der Gemeindeversorgung Laupen

Gemäss Untersuchungsbericht des Kantonalen Laboratoriums ist das Trinkwasser der Gemeindeversorgung einwandfrei und entspricht den gesetzlichen Vorschriften

Resultate aus dem Untersuchungsbericht vom 17. Juni 2020:

- Mikrobiologische Beurteilung: einwandfrei
- Physikalische und chemische Beurteilung: einwandfrei
- Gesamthärte in französischen Härtegraden: 31.1°f
- Härtebereich / Bezeichnung: ziemlich hart
- Nitratgehalt: 27 mg/l  
Toleranzwert: 40 mg/l

Weitere Angaben:

- Herkunft des Wassers: Grundwasser
- Behandlung des Wassers: UV-Desinfektion
- Zusätzliche Informationen: [www.trinkwasser.ch](http://www.trinkwasser.ch)

Besitzer von Privatversorgungen werden darauf hingewiesen, dass allfällige Wasserbezüger(innen) gemäss Art. 275d der Lebensmittelverordnung ebenfalls jährlich mindestens einmal über die Qualität des abgegebenen Trinkwassers informiert werden müssen.